

## CONDUCTOR NA2XY

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL CABLE CAAI

MATRÍCULA	CALIBRE CABLE Nº x mm <sup>2</sup>	Nº DE HILOS	ESPEORES		DIÁMETRO EXTERIOR mm	CAR. CORRIE. ENTERR A
			AISLAM mm	CUBIERTA mm		
5031540	3 x 10	1	1,0	1,4	8,4	59
5031542	3 x 16	6	1,0	1,4	9,4	76
5031544	3 x 25	6	1,2	1,4	10,8	98
5031546	3 x 70	12	1,4	1,5	14,9	169
5031548	3 x 95	15	1,6	1,6	17,2	203
5031550	3 x 120	15	1,6	1,7	18,7	231
5031552	3 x 185	30	2,0	1,8	22,9	294
5031554	3 x 300	30	2,4	2,0	28,6	385
5031556	3 x 500	53	2,8	2,2	35,5	501